



NIPPON INTERTRADE CO.,LTD.

58 SOI31/1, SUKSAWAT ROAD, RAJBURANA, RAJBURANA, BANGKOK 10140 THAILAND

TEL: +66 (02) 462 9266 FAX: +66 (02) 427 7707 MOBILE: +66 (096) 969 6928 EMAIL:SALES@NPITRADE.COM WEBSITE: <http://www.npitrade.com>

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name : Aluminium Sulphate
Test Date : 25/09/2025
Effective Date : 25/11/2025
Lot No : 2526705

รายการวิเคราะห์	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด	ผลการวิเคราะห์
Purity (Al ₂ O ₃)*	% (w/w)	≥ 16.00	16.46
pH*	-	≥ 2.8	3.09
Insoluble*	% (w/w)	≤ 0.3	0.108
Salt-Ammonium (NH ₃)**	% (w/w)	≤ 0.03	< 0.002
Iron (Fe)**	% (w/w)	≤ 0.1	0.002
Heavy metal (sd Pb)**	mg/kg	≤ 40	< 10
Manganese (Mn)**	mg/kg	≤ 50	0.20
Arsenic (As ₂ O ₃)**	mg/kg	≤ 5.0	< 0.01

MFG DATE: SEP 24, 2025

EXP DATE: SEP 23, 2026

Note :

- Report results refer to **submitted sample(s)** only.
- Some test results may have been transferred from the supplier Certificate of Analysis
- Test result by external laboratory refer DSS L68/02760.1 for June 2025